


Husets energianvändning



Energideklaration för Vitemöllegatan 12a, Malmö.

- Detta hus använder 167 kWh/m² och år, varav el 4 kWh/m².
Liknande hus 126–155 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-07-31 av:
Kjell Knutsson, ÅF-Infrastruktur AB